

### 3.3.1 รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)

|                                         |   |       |     |
|-----------------------------------------|---|-------|-----|
|                                         |   | ไม่มี |     |
| - ความกว้างของรอยต่อ                    | = | 1.00  | ซม. |
| - ความลึกของรอยต่อ                      | = | 3.75  | ซม. |
| - ความยาวเหล็กต่อท่อน(Tie bar)          | = | 0.50  | ม.  |
| - ขนาดเหล็กเสริม Tie bar (เหล็กข้ออ้อย) | = | 16.00 | มม. |
| - ระยะห่าง(Spacing of tie bar)          | = | 0.50  | ม.  |

### 3.3.2 รอยต่อเพื่อการขยายตัวหรือรอยต่อตัดขาด(Expansion Joint)

|                                           |   |       |     |
|-------------------------------------------|---|-------|-----|
| - ความกว้างของรอยต่อ                      | = | 2.50  | ซม. |
| - ความลึกของรอยต่อ                        | = | 2.50  | ซม. |
| - ระยะรอยต่อเพื่อการขยายตัว               | = | 50.00 | ม.  |
| - ความยาวเหล็กต่อท่อน(Dowel bar)          | = | 0.50  | ม.  |
| - ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม) | = | 19.00 | มม. |
| - ระยะห่าง(Spacing of dowel bar)          | = | 0.50  | ม.  |

### 3.3.3 รอยต่อเพื่อการหดตัว(Contraction Joint)

|                                           |   |       |     |
|-------------------------------------------|---|-------|-----|
| - ความกว้างของรอยต่อ                      | = | 1.00  | ซม. |
| - ความลึกของรอยต่อ                        | = | 3.75  | ซม. |
| - ระยะรอยต่อเพื่อการหดตัว                 | = | 10.00 | ม.  |
| - ความยาวเหล็กต่อท่อน(Dowel bar)          | = | 0.50  | ม.  |
| - ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม) | = | 19.00 | มม. |
| - ระยะห่าง(Spacing of dowel bar)          | = | 0.50  | ม.  |

## 4. ข้อมูลคำนวณ Factor F

|                      |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|
| เงินล่วงหน้าจ่าย     | = | 0 | % |
| เงินประกันผลงานหัก   | = | 0 | % |
| ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) | = | 6 | % |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม      | = | 7 | % |